

吊隱除濕機故障碼

故障訊息說明

- 1.當濕度SENSOR(TH3)異常時數字顯示" EE" 。
- 2.當室溫感溫器(TH1)溫度過高異常時數字顯示" HI" (高於68°C) 。
- 3.當室溫感溫器(TH1)溫度過低異常時數字顯示" LO" (低於0°C) 。
- 4.當盤管感溫器(TH2)異常時數字顯示器顯示" Ed" 。

GDA - 40A

GDA - 60A